

- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
  2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewod.
  3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
  4. W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać odpowietrzenia, w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
  5. Poziomy i pionowy instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją o gr. 20mm.
  6. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilające grzejniki konwekcyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody rozpraszające prowadzić w posadzce.
  7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
  8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
  9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.


**LEGENDA:**

1.11 +20°C  
Φwym: 0W

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Grzejnik konwekcyjny płytowy

- UWAGA**
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
  2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
  3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA



Embi Architektura  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2  
tel. 693 223 332

Obiekt:  
**PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA  
PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W ILŻY  
142503.4.0001.AR\_17.114**

Inwestor-Zleceńodawca:  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL W ILŻY  
UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA**

Branża:	Instalacje sanitarne	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Karolina Fiuk		

Rysunek:

**RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI**

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	1:50
-------	---------------	-------	---------	--------	------

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.  
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie  
za zgodą autorów.