


- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
  2. Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki stropu podwieszanego.
  3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
  4. Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszanym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
  5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
  6. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
  7. Włączenia przewodów skropelinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
  8. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ognioochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
  9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
  10. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

**LEGENDA:**

	Przewód freonowy (ciecz)
	Przewód freonowy (gaz)
	Etykieta opisu pomieszczenia dla lata

- UWAGA**
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
  2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
  3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

**ORIENTACJA**



**Embi Architektura**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2  
tel. 693 223 332

Obiekt:  
**PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W IŁŻY 142503\_4.0001.AR\_17.114**  
Inwestor-Zleceńodawca:  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W IŁŻY UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 IŁŻA**

Branża:	Instalacje sanitarne	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Karolina Fiuk		

Rysunek:

**RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI**

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	1:50
-------	---------------	-------	---------	--------	------

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

Nr rys.:  
**IS-04**