

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewod.
 - W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
 - W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać odpowietrzenia, w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
 - Poziomy i pionowy instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją o gr. 20mm.
 - Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilające grzejniki konwekcyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody rozpraszające prowadzić w posadzce.
 - Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
 - Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
 - Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:


-1.11 +20°C
Φwym: 0W

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Grzejnik konwekcyjny płytowy

- UWAGA**
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2
tel. 693 223 332

Objekt:
**PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA
PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W ILŻY
142503 4.0001.AR 17.114**

Inwestor-Zleconiodawca:
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL W ILŻY
UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA**

Branża:	Instalacje sanitarne	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Karolina Fiuk		

Rysunek:
RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	1:50	Nr rys.:
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.						IS-06