


- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
 - Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki stropu podwieszanego.
 - Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
 - Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszanym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
 - Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
 - W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
 - Włączenia przewodów skropelinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
 - Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ognioochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
 - Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
 - Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

	Przewód freonowy (ciecz)
	Przewód freonowy (gaz)
	Etykieta opisu pomieszczenia dla lata

- UWAGA**
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2
tel. 693 223 332

Obiekt:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W ILŻY 142503_4.0001.AR_17.114
Inwestor-Zlecienniodawca:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W ILŻY UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA

Branża:	Instalacje sanitarne	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Karolina Fiuk		

Rysunek:

RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	1:50
-------	---------------	-------	---------	--------	------

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

Nr rys.:
IS-05