



UWAGI

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z PVC-HT (Dz) - instalacja grawitacyjnej kan. sanitarnej, - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC-HT (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
 - w brudnych ścianach/przestrzeni ścianki instalacyjnej
 - natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
 - pod stropem niższej kondygnacji (instalacja kanalizacji)
- Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej
- Przy przejściu instalacji kanalizacji przez ściany i stropy oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych masę lub opaskę ognioochronną
 - dla rur niepalnych masę ognioochronną
- Zawory napowietrzające bezwonne zabudować w sposób zapewniający swobodny dostęp powietrza.
Zawór zgodny z PN-EN 12380 Klasa A1
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Przed wykonywaniem robót instalacyjnych w miejscach projektowanych włączeń do istniejących przewodów wykonać rozkucia ścian oraz posadzki (odkrytki) w celu namierzenia projektowanych włączeń.
- Istniejące instalacje wod.-kan. wyłączone z eksploatacji w związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń objętych opracowaniem należy zdemontować lub trwale zaslepić.
- Podane rzędne dotyczą dna przewodów kanalizacyjnych.
- Rzędne odniesione są w stosunku do 0,00 budynku.
- Dokładne rzędne włączeń do istniejących przewodów oraz rzędne prowadzenia przewodów należy ustalić na montażu.
- Istniejące piony należy wymienić na odcinku piętra +2.
- Istniejące przewody podstapowe oraz projektowane przewody pod stropem należy obudować.

LEGENDA:

- proj. kan. sanitarna
- proj. kan. sanitarna, podstapowa
- istn. kan. sanitarna
- proj. odpowiedzenie kanalizacji sanitarnej
- istn. pion kanalizacji sanitarnej
- proj. pion kanalizacji sanitarnej
- proj. syfon do odprowadzenia skroplin
- proj. miska ustępowa dla niepełnosprawnych
- proj. miska ustępowa
- proj. umywalka dla niepełnosprawnych
- proj. umywalka/ zlew
- proj. zlewozmywak
- proj. wpust
- proj. natrysk (wpust)
- Rzędna dna przewodu kanalizacyjnego (liczone od 0,00 budynku)

Inwestor: MAGDOLINA PUBLICZNY ZESPÓŁ ZNAJĄDOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KZP w ROKOWYMSKA 17, 21-100 BŁA OŚCIEŻA, ul. 113, 114 OŚCIEŻA 8031 BŁA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SZPZOO - Szpital w Bł	Projektant: mgr inż. Włodzisław Kozłowski UPR. BUD. 0002279/2019/000	Opisano: mgr inż. Włodzisław Kozłowski UPR. BUD. 0002279/2019/000	Opisano: mgr inż. Włodzisław Kozłowski UPR. BUD. 0002279/2019/000
Wzrosty projektowe: SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	PW	IWK-04	-