


Oddział Chorób Wewnętrznych 21 łóżkowy



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ w zakresie opr.				Piętro 2
L.P.	pomieszczenie	wykończenie posadzki	sufft	pow. (m2)
P201	Sala chorych	wykładzina PCV	tynkowany	18,07
P202	Łazienka NPS wózek wanna	gres	tynkowany	8,48
P203	Brudownik	gres	tynkowany	5,92
P204	Mag. Brudny	gres	GKW	1,83
P205	Mag. Czysty	gres	tynkowany	2,45
P206	WC Odwiedzających	gres	GKW	5,42
P207	Pom. Porządkowe	gres	GKW	2,55
P208	WC Personelu	gres	GKW	5,03
P209	Pok. Przygotowawczy	wykładzina PCV	tynkowany	6,98
P210	Punkt Pielęgniarski	wykładzina PCV	tynkowany	6,53
P211	Szacht inst.	gres	tynkowany	2,48
P212	Szacht inst.	wykładzina PCV	tynkowany	8,24
P213	Pok. Socjalny	wykładzina PCV	tynkowany	8,31
P214	Sekretariat Medyczny	wykładzina PCV	tynkowany	6,87
P215	Gab. Ordynatora	wykładzina PCV	tynkowany	12,04
P216	Łazienka Personelu	gres	tynkowany	2,83
P217	Gab. Lekarski	wykładzina PCV	tynkowany	18,75
P218	Gab. Pielęgniarki Oddziałowej	wykładzina PCV	tynkowany	9,28
P219	Przedśionek	wykładzina PCV	tynkowany	5,29
P220	Łazienka	gres	tynkowany	2,87
P221	Sala chorych	wykładzina PCV	tynkowany	28,21
P222	Sala chorych	wykładzina PCV	tynkowany	25,10
P223	Łazienka	wykładzina PCV	tynkowany	2,87
P224	Łazienka NPS	gres	GKW	4,72
P225	Izolacja	wykładzina PCV	tynkowany	12,77
P226	Śluza	wykładzina PCV	kasetonowy	4,92
P227	Korytarz	wykładzina PCV	kasetonowy	51,87
P228	Sal. Chorych wzmożonego nadzoru	wykładzina PCV	tynkowany	64,05
P229	Gab. Zabiegowy	wykładzina PCV	tynkowany	15,96
P230	Pracownia prób wysikowych	wykładzina PCV	tynkowany	14,79
P231	Łazienka	gres	tynkowany	2,97
P232	Sala chorych	wykładzina PCV	tynkowany	27,58
P233	Sala chorych	wykładzina PCV	tynkowany	30,33
P234	Łazienka	gres	tynkowany	3,03
P235	Magazynek sprzętu	wykładzina PCV	tynkowany	8,91
P236	Korytarz	wykładzina PCV	kasetonowy	49,36
RAZEM				487,66

LEGENDA

PIETROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

ZESTAW KOMPUTEROWY

ZESTAW GNAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)

LEGENDA DLA PEL WYJAŚNIENIE:

PEL.x.x.x/S-AP

OZNACZENIE POMOCNICZNE:
R - 1x GNAZDO RTV-SAT

SPOSÓB MONTAŻU:
N - NATYNKOWY
P - PODTYNKOWY
K - KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY

PP1/S


PP2/S

PANEL PRZYŁÓŻKOWY ŚCIENNY W KONFIGURACJI:

- 1x OŚWIETLENIE POŚREDNIE
- 1x OŚWIETLENIE DO CZYTANIA
- 1x OŚWIETLENIE NOCNE
- 6x GNAZDO 230V/16A
- 2x GNAZDO RJ45
- 2x GNAZDO WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- POZOSTAŁE GNAZDA/ZŁĄCZA/MANIPULATORY MEDYCZNE

PANEL PRZYŁÓŻKOWY ŚCIENNY W KONFIGURACJI:

- 1x OŚWIETLENIE POŚREDNIE
- 1x OŚWIETLENIE DO CZYTANIA
- 1x OŚWIETLENIE NOCNE
- 6x GNAZDO 230V/16A
- 4x GNAZDO 230V/16A (SIĘĆ IT)
- 2x GNAZDO RJ45
- 2x GNAZDO WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- POZOSTAŁE GNAZDA/ZŁĄCZA/MANIPULATORY MEDYCZNE



LEGENDA		ZAKRES OPRACOWANIA	
	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU		CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU		PRZYCIŚK ZAMKNIĘCIA OGNIOWEGO
	CZUJKA DYMU - WIELOSENSOROWA		TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY
	CZUJKA DYMU - OPTYCZNA (NAD SUFITEM PODWIESZANYM)		KAMERA KOPULKOWA
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI		CENTRALA DOMOFONOWA
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY		PANEL WYWOŁAŃ
	MODUŁ x-WYJŚĆ/y-WYJŚĆ		UNIFON VIDEO
	KLAPA ODCINAJĄCA		PRZYCIŚK PRZYWOŁAWCZO-ODWOŁAWCZY
			MANIPULATOR
			PRZYCIŚK PRZYWOŁAWCZY SZNURKOWY
			PRZYCIŚK PRZYWOŁAWCZY
			ZESTAW ANTEN RTV/SAT

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ILŻY ul. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA DZIAŁKA nr 113, 114 OBRĘB 0001 ILŻA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Ilży		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Tomaniak UPR. BUD.ŚL.40287/PWB/E/19	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data:
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Węgrzyński UPR. BUD.ŚL.40287/PWB/E/15	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	06.2024
stadium PT	nr rys. IN-141	Skala: 1:100	Rev.: 0

Nazwa rysunku:
PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
- KONDYGNACJA +2